

DHPL Détendeur citerne entrée horizontale Propane 21750.01



Assure la première détente de l'installation sur citerne à l'extérieur des bâtiments

- ? Conforme aux normes NF M 88 767
- ? Débit 40 kg/h
- ? Pression amont citerne maxi 20 bar
- ? Pression aval 1.5 bar
- ? Entrée horizontale écrou 20x150
- ? Sortie mâle 20x150



SCANNEZ-MOI